



PLANTA BAIXA 3º PAVIMENTO

SIMBOLOGIA DO PROJETO PREVENÇÃO INCÊNDIO	
	PQS 4 Kg Capacidade extintora 2A: 20B: C
	Bloco autônomo de iluminação de emergência PL11w5 lux, 30 lúmens e h= 220cm escadas e patamares 3 lux, 30 lúmens e h=220cm nos demais ambientes autonomia mín 1 h.
	DETECTOR PRESEÇA
	SINALIZAÇÃO "SAIDA" FOTOLUMINESCENTE
	SINALIZAÇÃO "SAIDA" LUMINOSA
	PISO ANTI DERRAPANTE E INCOMBUSTIVEL
	NÚMERO PAVIMENTO
	HIDRANTE RECALQUE
	CAIXA PARA MANGUEIRA(45X15X17cm) E HIDRANTE SIMPLES
	CENTRAL DE ALARME
	ACIONADOR ALARME INCÊNDIO
Materiais de acabamento e revestimento, ver IN 018/DAT/CBMSC	

 PAULO ROBERTO CLARO DA ROSA CREA: 18.128/2018 (47) 98434-5980	PAULO ROBERTO CLARO DA ROSA CAU: A30419-0 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS MATTAR LTDA CNPJ: 81.807.166/0001-16	EDIFICAÇÃO COMERCIAL EM PRÉ MOLDADO	ART.:
	TÍTULO: Projeto Preventivo Contra Incêndio	PRANCHA: PLANTA BAIXA 3º PAVIMENTO	LOCAL: AV. JOSÉ TEMISTOCLES DE MACEDO, S/N, ESQ. RUA ANTONIO QUINTINO PRES. LOTE N.º 11-12 - 90.2A - CENTRO - BAL. PICARRAS/SC
ESCALA: INDICADA	DATA: 03/2023	DESENHO:	REV.: 0
AV. NEREU RANOS 5.312, BARRIO ITACOLM BALNEÁRIO PICARRAS, SC - CEP: 88.380.000		DESENHO:	ÁREA: 1.751,83m²