



PLANTA BAIXA 4º PAVIMENTO

SIMBOLOGIA DO PROJETO PREVENÇÃO INCÊNDIO	
	PQS 4 Kg Capacidade extintora 2A: 20B:C
	Bloco autônomo de iluminação de emergência PL11w5 lux, 30 lúmens e h= 220cm escadas e patamares 3 lux, 30 lúmens e h=220cm nos demais ambientes autonomia mín 1 h.
	DETECTOR PRESENÇA
	SINALIZAÇÃO "SAÍDA" FOTOLUMINESCENTE
	SINALIZAÇÃO "SAÍDA" LUMINOSA
	PISO ANTI DERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL
	Nº Pavto
	HIDRANTE RECALQUE
	CAIXA PARA MANGUEIRA(45X15X17cm) E HIDRANTE SIMPLES
	CENTRAL DE ALARME
	ACIONADOR ALARME INCÊNDIO
Materiais de acabamento e revestimento, ver IN 018/DAT/CBMS	

 PAULO ROBERTO CLARO DA ROSA CREA: 15.187/2016 (47) 98434-5980	PAULO ROBERTO CLARO DA ROSA CAU A30419-0 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS MATTAR LTDA CNPJ: 81.807.166/0001-16	EDIFICAÇÃO COMERCIAL EM PRÉ MOLDADO
	TÍTULO: Projeto Preventivo Contra Incêndio PRANCHA: PLANTA BAIXA 4º PAVIMENTO LOCAL: AV. JOSÉ TEMÍSTOCLES DE MACEDO, S/N, ESQ. RUA ANTONIO QUINTINO PRES. LOTE N°11-12 - 50'2A' - CENTRO - BAL. PICARRAS/SC	ART.: DATA: 03/2023 ÁREA: 1.751,83m²
AV. NEREU RANOS 5.312, BARRIO ITACOLM BALNEÁRIO PICARRAS, SC - CEP: 88.380.000	DESENHO:	REV.: 0