



Tanto o registro de gaveta ou registro de esfera quanto a válvula de retenção devem ser instalados em locais com pé direito mínimo de 1,50 m de modo a facilitar o acesso, o exame visual e a manutenção.

Paredes resistente ao fogo por 2 horas

Registro de gaveta (mesmo diâmetro da tubulação).
Válvula de Retenção (mesmo diâmetro da tubulação).

Cabo Blindado 1,5mm

Hidrante de recalque

CORTE BB (TRANSVERSAL)
ESC. 1 : 50

		PAULO ROBERTO CLARO DA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS MATTAR LTDA CNPJ: 07.807.166/0001-16	
		TÍTULO: Projeto Preventivo Contra Incêndio	EDIFICAÇÃO COMERCIAL EM PRÉ MOLDADO
(47) 98434-5980		PRANCHA: PRUMADA SHPI/ALARME	ART.:
AV. JOSE TEMISTOCLES DE MACEDO, S/N, ESQ. LOCAL: RUA ANTONIO QUINTINO Pires, LOTE N.º 11-12 - 90.2A - CENTRO - BAL. PÍCARAS/SC		ESCALA: INDICADA	DATA: 03/2023
DESENHO:		ÁREA: 1.751,83m²	FOLHA: P-07 0