



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
52793729 VILSON LEONEL PEREIRA DA FONSECA

Nome Fantasia (SCC)

CNPJ
52793729000166

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
R JOEL DE OLIVEIRA TITONI

Número do Endereço
679

Bairro
RURAL

Cidade
CAMBARA DO SUL

CEP
95480000

Telefone comercial
999052410

Email
wilsonfonseca@gmail.com

Nome completo
VILSON LEONEL PEREIRA DA FONSECA

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Ampliação

Projeto Ultrapronto: Não

SEGMENTO

Hotel

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
-------------	------------	-------	-------------	--------------	--------------	---------	----------	--------------------

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto	Vazão Máxima Instantânea (KG/h)
GLP/GRA	0

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	1	245,000		

KIT

Material	Aproximado
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)	20

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Extintores | <input type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso | <input checked="" type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M) |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input checked="" type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M) |



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE MONTAGEM/INSTALACAO DE TUBULACAO EM MULTICAMADAS ATE 4M DE ALTURA - M	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE ALTA (RENOVACAO)	600,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

Vilson 54999052410

Data Prevista Início de Consumo
23/10/2024

Consultor
Camila Tatiane Grisa

Telefone de Contato

Data
30/07/2024

Email
camila.grisa@ultragaz.com.br