



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
PAOLA RIOS TELES CONFEITARIA ME

CNPJ
29935998000106

Nome Fantasia (SCC)
SABOR ARTES

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
AV SENADOR SALGADO FILHO

Cidade
SAO JERONIMO

Email
telesalex@hotmail.com

Número do Endereço
155

CEP
96700000

Nome completo
PAOLA RIOS TELES

Bairro
CIDADE BAIXA

Telefone comercial
9924-0171

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial

Projeto Ultrapronto: Não

SEGMENTO

Padaria/Confeitaria

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
CHAPA	1	50,000	Cliente	Ultragaz	1,000	Baixa	8,0	25
FOGÃO	1	50,000	Cliente	Ultragaz	0,800	Baixa	8,0	25
FORNO	2	50,000	Cliente	Ultragaz	1,000	Baixa	8,0	25

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto

GLP/GRA

Vazão Máxima Instantânea (KG/h)

1.90

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	2	245,000		

KIT

Material

TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)

Aproximado

1

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

 Extintores Local de Abastecimento é de fácil Acesso Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) Mangueira passa por local ventilado Fonte de ignição próximo a central (3M)

ULTRAGAZ / BRASILGAS



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input checked="" type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M) |

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 2 VASILHAMES	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE ALTA (REDE EXISTENTE EXECUTADO JUNTO COM A MON	283,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE BAIXA (REDE EXISTENTE EXECUTADO JUNTO COM A MO	48,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	975,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

Padaria está abrindo em novo endereço, central e nicho pronta, vamos investir na central + rede 15m até 4 pontos de consumo. Rede (sim), Pontos completos (não), Venda de serviço (não), UP (não), Enviar tanques com gás. Ajustes necessários (rebocar a central na parte interna). Contato Charlene 51 999240171, telesalex@hotmail.com.

Data Prevista Início de Consumo
06/01/2025

Consultor
Jonas Dos Santos Pereira

Telefone de Contato

Data
04/09/2024

Email
jonas.spereira@ultragaz.com.br