

03.0259.240223



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
RESTAURANTE ROSSA LTDA ME

CNPJ
17230601000193

Nome Fantasia (SCC)
RESTAURANTE CASA NOSSA

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
AVENIDA DAS HORTENCIAS

Cidade
GRAMADO

Email
restaurantesabordanonna@gmail.com

Número do Endereço
709

CEP
95670000

Nome completo
CRISTIANO ALEX ROSSA

Bairro
CENTRO

Telefone comercial
32862757

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial

Projeto Ultrapronto: Não

SEGMENTO

Restaurantes/Bares/Lançonetes

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento Quantidade Fator Responsável Interligação Consumo KG/h Pressão Hora Dia Quantidade de Dias

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto

GLP/GRA

Vazão Máxima Instantânea (KG/h)

0

CENTRAL

| Modelo | Quantidade | Capacidade | Vazão | Posição |
|--------------------------------------|------------|------------|-------|---------|
| VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG | 2 | 245.000 | | |

KIT

Material

TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)

Aproximado

1

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Extintores | <input type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso | <input checked="" type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M) |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input checked="" type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M) |

ULTRAGAZ / BRASILGAS



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

ADEQUAÇÕES LOCAL

| Descrição | Valor | Responsável |
|--|--------|-------------|
| SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 2 VASILHAMES | 0,00 | ULTRAGAZ |
| SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL | 0,00 | ULTRAGAZ |
| SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190 | 0,00 | ULTRAGAZ |
| SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO | 0,00 | ULTRAGAZ |
| SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE ALTA (REDE EXISTENTE EXECUTADO JUNTO COM A MON | 283,00 | ULTRAGAZ |

OBSERVAÇÕES

Cliente retornando para a Ultra. Virada de bandeira da Consigaz. Início de consumo em outubro/24. Agendar instalação com Cristiano 54 999878659

Data Prevista Início de Consumo
01/01/2025

Consultor
Cristiane Ramos Griebler

Telefone de Contato
54 99136-8888

Data
29/02/2024

Email
cristiane.griebler@ultragaz.com.br

ULTRAGAZ / BRASILGAS