

ultragaz	REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE	CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04
-----------------	---	------------------------------------

CLIENTE: SABORES COMERCIO ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Nº: 1248
ENDEREÇO: AV JOSE LOUREIRO DA SILVA	CEP: 94010001
BAIRRO: CENTRO	CIDADE: GRAVATAI
CONTATO:	FONE:

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)			
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	Nº DO MANÔMETRO
17.4 kg/cm ²	DURAÇÃO 15 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	0202/2024
<input type="checkbox"/> Hidráulico <input checked="" type="checkbox"/> Pneumático			

TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS		
PRUMADA	COLETIVA ()	INDEPENDENTE ()
MEDIDOR	ANDAR ()	TÉRREO ()

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO			
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
6.0 kg/cm ²	60 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO			
mmCA:	DURAÇÃO	TEMPO	

Nº DO APTO PUNTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO PUNTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO PUNTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO	() TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO	() TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO
_____										0206/2024

REDE CONECTADA			
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
1.5 kg/cm ²	DURAÇÃO 30 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	

OBSERVAÇÕES	

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

ASSINATURAS	12.507.499/0001-07 CARIMBO (FORNECEDOR)
-------------	--

Nome do Cliente: <i>Fábio G. Severo</i> Nome do Funcionário: <i>[Assinatura]</i> RG: <i>2063834259</i> / RG: <i>5062997381</i>	GRA INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GÁS EIRELI
--	--

Data Início Teste: <i>18/09/24</i>	Data Finalização Teste: <i>18/09/24</i>
------------------------------------	---