

<b>ultragaz</b>	<b>REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE</b>	CÓDIGO: RG-CO.32.04
		REVISÃO: 04

CLIENTE: INCORPORADORA DAS HORTENSIAS LTDA	N°:
ENDEREÇO: RUA EMILIO LOEBET	CEP: 95672024
BAIRRO: DUTRA	CIDADE: GRAMADO
CONTATO:	FONE:
	FUNÇÃO:

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)			
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	N° DO MANOMETRO
17,4 kgf/cm <sup>2</sup>	DURAÇÃO 15 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	0202/2024
<input type="checkbox"/> Hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/> Pneumático		

TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS			
PRIMADA	COLETIVA ( )	INDEPENDENTE ( )	
MEDIDOR	ANDAR ( )	TERREO ( )	

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO			
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
6,0 kgf/cm <sup>2</sup>	DURAÇÃO 60 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> REPROVADO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO	
PRESSÃO	TEMPO

N° DO APTO. PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		N° DO APTO. PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		N° DO APTO. PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO

CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS	
<input checked="" type="checkbox"/> TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO	<input type="checkbox"/> TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO
0206/2025	

REDE CONECTADA			
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
15 kgf/cm <sup>2</sup>	DURAÇÃO 30 MIN	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> REPROVADO

OBSERVAÇÕES

**INFORMAÇÕES AO CLIENTE**

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

ASSINATURAS	12.5 CARIMBO (FORNECEDOR)
<i>Adriano de Azevedo</i> NOME DO CLIENTE	<i>Ultragaz</i> NOME DO FUNCIONÁRIO
RG: 9078661551	RG: 1066053958
Data Início Teste: 25/07/24	Data Finalização Teste: 25/07/24
<b>ULTRAGAZ</b>	GRA INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GÁS EIRELI
	R. ISMIL 820 - SALA 2003 BLOCO 80
	B. CENTRO - CEP: 88.330-526
	BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC