

ultragaz	REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE	CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: .04
-----------------	---	-------------------------------------

CLIENTE: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS PASQUALOTTO LTDA EPP	Nº: 685
ENDEREÇO: R TAINHAS	CEP: 95400000
BAIRRO: CENTRO	CIDADE: SÃO FRANCISCO DE PAULA
CONTATO:	FONE:

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)			
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	Nº DO MANÔMETRO
17,4 kgf/cm ²	DURAÇÃO 15 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	0202/2024
<input type="checkbox"/> Hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/> Pneumático		

TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS		
PRUMADA	COLETIVA ()	INDEPENDENTE ()
MEDEDOR	ANDAR ()	TERRÃO ()

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO		
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO
6,0 kgf/cm ²	DURAÇÃO 30 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO	
PRESSÃO	TEMPO
mmCA:	DURAÇÃO

Nº DO APTO. PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO. PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO. PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO	TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO	() TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO
									0206/2024	

REDE CONECTADA		
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO
1,5 kgf/cm ²	DURAÇÃO 30 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

ASSENATURAS	CARIMBO (FORNECEDOR)
Nome do Cliente: <i>Rainia edlevo</i> RG: 039383660-29 Nome do Funcionário: <i>M. M. K. K.</i> RG: 5067997381 Data Início Teste: 01/10/2024	TRANSPORTES DE GÁS EIRELI R. 1500, 820 - SALA 2003 BLOCO 80 B. CENTRO - CEP: 88.330-526 BALNEÁRIO CAMBORÁ - SC
ULTRAGAZ	