

**ultragaz****REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE**CÓDIGO: RG-CO.32.04  
REVISÃO: 04

CLIENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL UNIQUE

ENDEREÇO: R CLEMENTE PINTO

Nº: 135

BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CIDADE: CANOAS

CEP: 92025290

CONTATO:

FUNÇÃO:

FONE:

**REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)**

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO
17,4 Kg/cm <sup>2</sup>	DURAÇÃO 15 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> REPROVADO	0202/2024
<input type="checkbox"/> Hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/> Pneumático			

**TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS**

PRIMADA	COLETIVA ( )	INDEPENDENTE ( )
MEDIDOR	ANDAR ( )	TERREO ( )

**REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO**

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
6,0 Kg/cm <sup>2</sup>	DURAÇÃO 10 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> REPROVADO

**REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO**

PRESSÃO	TEMPO
mmCA:	DURAÇÃO

Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO	( ) TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO	( ) TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO
										0206/2024

**REDE CONECTADA**

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
1,5 Kg/cm <sup>2</sup>	DURAÇÃO 30 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> REPROVADO

**OBSERVAÇÕES****INFORMAÇÕES AO CLIENTE**

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

**ASSINATURAS**

12.507.499/8001-67

*Chadmano Satini*  
NOME DO CLIENTE  
RG: 97536873084

*[Assinatura]*  
NOME DO FUNCIONÁRIO  
RG: 5062997381

GRA INSTALAÇÕES E  
TRANSPORTES DE GÁS EIRELI

Data Início Teste: 10/10/24

Data Finalização Teste: 20/10/24

**ULTRAGAZ**B. CENTRO - CEP: 88.330-526  
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC