

<b>ultragaz</b>	<b>REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE</b>	CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04
-----------------	---	------------------------------------

CLIENTE: PAOLA RIOS TELES CONFEITARIA ME	Nº: 155
ENDEREÇO: AV SENADOR SALGADO FILHO	CEP: 96700000
BAIRRO: CIDADE BAIXA	CIDADE: SÃO JERONIMO
CONTATO:	FONE:

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)			
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	Nº DO MANÔMETRO
17,41kgf/cm <sup>2</sup>	DURAÇÃO 15 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	020212024
<input type="checkbox"/> Hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/> Pneumático		

TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS		
PRUMADA	COLETIVA ( )	INDEPENDENTE ( )
MEDEDOR	ANDAR ( )	TERRAO ( )

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTAGIO			
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
6,0 kgf/cm <sup>2</sup>	DURAÇÃO 60 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTAGIO	
PRESSÃO	TEMPO
mmCA:	DURAÇÃO

Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO	( ) TUBULAÇÃO DE 1º ESTAGIO	( ) TUBULAÇÃO DE 2º ESTAGIO
									0206/2024	

REDE CONECTADA			
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
1,5 kgf/cm <sup>2</sup>	DURAÇÃO 30 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	

OBSERVAÇÕES	

**INFORMAÇÕES AO CLIENTE**

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

ASSINATURAS	12.507.400/0004-07
-------------	--------------------

Nome do Cliente: <i>Paola Rios Teles</i> Nome do Funcionário: <i>Proprietario</i> RG: <i>6080663791</i>	GRA INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GÁS EIRELI R. 1500 - 820 - SALA 2003 - BLOCO 80 - CENTRO - CEP: 66.330-526 BALNEARIO CAMBORIU - SC
---	---

Data Início Teste: <i>15/10/24</i>	Data Finalização Teste: <i>15/10/24</i>
------------------------------------	---

