

ultragaz

REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE

CÓDIGO: RG-CO.32.04
REVISÃO: 04

CLIENTE: VIP FOOD EXPRESS LTDA ME
ENDEREÇO: AV AGOSTINI Nº: 87
BAIRRO: NAVEGANTES CIDADE: PORTO ALEGRE CEP: 90240030
CONTATO: FUNÇÃO: FONE:

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO
17.4 (01)	DURAÇÃO 15 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> REPROVADO	0202/2024
<input type="checkbox"/> Hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/> Pneumática			

TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS

PRIMADA	COLETIVA ()	INDEPENDENTE ()
MEDIDOR	ANDAR ()	TERREO ()

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
6.0 KPA	DURAÇÃO 10 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> REPROVADO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO

mmCA:	PRESSÃO	DURAÇÃO	TEMPO
-------	---------	---------	-------

Nº DO APTO. PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO. PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO. PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO	() TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO	() TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO
									0206/2024	

REDE CONECTADA

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
1.5 KPA	DURAÇÃO 30 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> REPROVADO

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovações do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

ASSINATURAS

CARIMBO FORNECEDOR

NOME DO CLIENTE

NOME DO FUNCIONÁRIO

RG: 08219194901

RG: 5062997387

Data Início Teste: 14/10/24

Data Finalização Teste: 14/10/24

ULTRAGAZ

507.49310001077
GRA INSTALAÇÕES E
TRANSPORTES DE GÁS EIRELI
R. 1500 820 - 2003 BLOCO 80
B. CENTRO - CEP: 91200-526
BALNEÁRIO CAMBOIÚ - SC