

**ultragaz****REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE**CÓDIGO: RG-CO.32.04  
REVISÃO: 04

CLIENTE:	RUKART GUILHERME JOST		
ENDEREÇO:	LINHA FUNDINHO		Nº: SN
BAIRRO:	LINHA FUNDINHO	CIDADE: VERA CRUZ	CEP: 96880000
CONTATO:	FUNÇÃO:		FONE:

**REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)**

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO
17,4 kg/cm <sup>2</sup>	DURAÇÃO 15 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> REPROVADO	0202/2024
<input type="checkbox"/> Hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/> Pneumático			

**TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS**

PRUMADA	COLETIVA ( )	INDEPENDENTE ( )
MEDIDOR	ANDAR ( )	TERREO ( )

**REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO**

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
6,0 kg/cm <sup>2</sup>	DURAÇÃO 10 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> REPROVADO

**REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO**

mmCA:	PRESSÃO	DURAÇÃO	TEMPO
-------	---------	---------	-------

Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO	( ) TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO	( ) TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO
										0206/2024

**REDE CONECTADA**

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
1,5 kg/cm <sup>2</sup>	DURAÇÃO 30 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> REPROVADO

**OBSERVAÇÕES**


**INFORMAÇÕES AO CLIENTE**

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

**ASSINATURAS****CARIMBO (FORNECEDOR)**

<i>Rukart S. Jost</i>	<i>[Assinatura]</i>
NOME DO CLIENTE	NOME DO FUNCIONÁRIO
RG: 4658604000	RG: 9062997301

12.507.499/0001-0  
**GRÁ INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GÁS EIRELI**

R. 1500, 820 - SALA 2003 B4, COQ. 80

B. CENTRO - CEP: 88130-520  
 Data Início Teste: 19/10/24  
 Data Finalização Teste: 19/10/24  
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

**ULTRAGAZ**