

ultragaz	REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE	CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04
-----------------	---	------------------------------------

CLIENTE: VCA MAGGI INCORPORADORA LTDA	Nº: 917
ENDEREÇO: AV BENJAMIN CONSTANT	CEP: 95560000
BAIRRO: CENTRO	CIDADE: TORRES
CONTATO:	FONE:

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)			
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	Nº DO MANÔMETRO
15.4 x 100	15 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	020212024
<input type="checkbox"/> Hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/> Pneumático		

TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS		
PRIMADA	COLETIVA ()	INDEPENDENTE ()
MEDIDOR	ANDAR ()	TERREO ()

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO			
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
6.0 x 100	60 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO			
mmCA:	PRESSÃO	TEMPO	

Nº DO APTO. PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO. PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO. PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO	TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO	TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO
									020612024	

REDE CONECTADA			
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
15.4 x 100	30 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

ASSINATURAS	CREMBO (FORNECEDOR)
<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
NOME DO CLIENTE	NOME DO FUNCIONÁRIO
VCA MAGGI	[Assinatura]
RG: 2072809683	RG: 506297381
Data Início Teste: 17/01/24	Data Finalização Teste: 17/01/24
ULTRAGAZ	
CENTRO - CEP: 88.330-526 BALNEÁRIO JAMBORIU - SC	