

ultragaz	REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE	CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04
-----------------	---	------------------------------------

CLIENTE: DOCILE ALIMENTOS LTDA	Nº: SN
ENDEREÇO: ROD ERS 130	CEP: 95901150
BAIRRO: MOINHOS	CIDADE: LAJEADO
CONTATO:	FUNÇÃO: FONE:

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)			
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	Nº DO MANÔMETRO
17,4 Kg/cm ²	DURAÇÃO 15 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	0202/2021
<input type="checkbox"/> Hidráulico	<input type="checkbox"/> Pneumático		

TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS		
PRIMADA	COLETIVA ()	INDEPENDENTE ()
MEDEDOR	ANDAR ()	TERREO ()

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO			
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
6,0 Kg/cm ²	DURAÇÃO 60 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO	
PRESSÃO	TEMPO
mmCA:	DURAÇÃO

Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS				
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO	(X) TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO	() TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO			
									0206/2021				


REDE CONECTADA			
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
15 Kg/cm ²	DURAÇÃO 30 minutos	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

ASSENATURAS	CARIMBO (FORNECEDOR)
<input checked="" type="checkbox"/> <u>Monica S. Rocha</u> <small>NOME DO CLIENTE</small> <small>RG: 05284285000</small>	 TRANSPORTES DE GÁS EIRELI <small>R. 1500, 820 - SALA 2003 BLOCO 80</small> <small>B. CENTRO - CEP: 95.330-526</small>
<input checked="" type="checkbox"/> <u>Rodrigo B. M. 202</u> <small>NOME DO FUNCIONÁRIO</small> <small>RG: 1092444862</small>	<small>Data Finalização Teste: 21/10/21</small>
<small>Data Início Teste: 21/10/21</small>	