

ultragaz **REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE** CÓDIGO: RG-CO.32.04
REVISÃO: 04

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

CLIENTE: *NAT Coração*
 ENDEREÇO: *Rua G. J. S. Vaz* Nº: *117*
 BAIRRO: *Andaraí* CIDADE: *Lagoa Vermelha* CEP: *—*
 CONTATO: *—* FUNÇÃO: *—* FONE: *—*

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO
<i>17.5 kgf/cm²</i>	DURAÇÃO <i>1 HS</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> REPROVADO	<i>0202/2024</i>
<input type="checkbox"/> Hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/> Pneumático			

TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS

PRUMADA: COLETIVA () INDEPENDENTE ()
 MEDIDOR: ANDAR () TÉRREO ()

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
<i>6 kgf/cm²</i>	DURAÇÃO <i>2 HS</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> REPROVADO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
		<input type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> REPROVADO

Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO

REDE CONECTADA

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
	DURAÇÃO	<input type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> REPROVADO

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.
 No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

ASSINATURAS **CARIMBO (FORNECEDOR)**

NAT CORAÇÃO *Flávio Lemos* *12.507.433/0001-07*
 X *TAKAOSAUKI* NOME DO CLIENTE NOME DO FUNCIONÁRIO
 RG: *X 28032802991* RG: *3596965*
 Data Início Teste: *20/10/2024* Data Finalização Teste: *22/10/2024*

ULTRAGAZ R. 1500, 820 - SALA 2003 - BLOCO 80
 B. CENTRO - CEP: 38.330-526
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC