

ultragaz**REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE**CÓDIGO: RG-CO.32.04
REVISÃO: 04

CLIENTE: MELNICK EVEN ZINCO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA ZEN CONCEPT RESORT
 ENDEREÇO: AV ANTONIO MANOEL SANTA HELENA Nº: 950
 BAIRRO: MARISTELA CIDADE: XANGRILA CEP: 95588000
 CONTATO: JULIANA FUNÇÃO: FONE:

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO
17,4 Kg/cm ² <input type="checkbox"/> Hidráulico	DURAÇÃO 15 min <input checked="" type="checkbox"/> Pneumático	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> REPROVADO	0202/2021

TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS

PRUMADA	COLETIVA ()	INDEPENDENTE ()
MEDIDOR	ANDAR ()	TERREO ()

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
1,2 kg/cm ²	DURAÇÃO 60 MIN	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> REPROVADO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO

mmCÁ:	PRESSÃO	DURAÇÃO	TEMPO
-------	---------	---------	-------

Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS				
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO	TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO	TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO			
									0206/2021				

REDE CONECTADA

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
1,5 kg/cm ²	DURAÇÃO 30 MIN	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> REPROVADO

OBSERVAÇÕES**INFORMAÇÕES AO CLIENTE**

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

ASSINATURAS

* NOME DO CLIENTE	<u>Gilberto Vello</u> NOME DO FUNCIONÁRIO	12.507-489/0001-07 GRA INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GÁS EIRELI
RG:	RG:	

Data Início Teste: 17/10/21

Data Finalização Teste: 17/10/21

ULTRAGAZR. 1506, 820 - SALA 2003 BLOCO 08
CEP: 95588-926
BALNEARIO CAMBORIÚ - SC