

**ultragaz****REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE**CÓDIGO: RG-CO.32.04  
REVISÃO: 04

CLIENTE: RESTAURANTE DOM ROCHELLI LTDA ME

ENDEREÇO: BR 470

Nº: 3365

BAIRRO: SÃO PELEGRINO

CIDADE: VERONOPOLIS

CEP: 95330000

CONTATO:

FUNÇÃO:

FONE:

**REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)**

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	Nº DO MANÔMETRO
17,4 kg/cm <sup>2</sup>	DURAÇÃO 15 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	0202/2024
<input type="checkbox"/> Hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/> Pneumático		

**TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS**

PRUMADA	COLETIVA ( )	INDEPENDENTE ( )
MEDIDOR:	ANDAR ( )	TERRÇO ( )

**REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTAGIO**

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO
6,0 kg/cm <sup>2</sup>	60	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO

**REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTAGIO**

mmCA:	PRESSÃO	DURAÇÃO	TEMPO
-------	---------	---------	-------

Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO	( ) TUBULAÇÃO DE 1º ESTAGIO	( ) TUBULAÇÃO DE 2º ESTAGIO
									0206/2024	

**REDE CONECTADA**

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO
1,5 kg/cm <sup>2</sup>	DURAÇÃO 30	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO

**OBSERVAÇÕES****INFORMAÇÕES AO CLIENTE**

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

**ASSINATURAS**

*Renato Rocha* / *[Assinatura]*

NOME DO CLIENTE

NOME DO FUNCIONÁRIO

125000001-071  
CARIÍBO (FORNECEDOR)

GRA INSTALAÇÕES E  
TRANSPORTES DE GÁS EIRELI

32-799-0824-3

RG 506 297381

Data Início Teste: 24/06/24

Data Finalização Teste: 24/06/24

**ULTRAGAZ**

1530-820 - SALA 2002 BLOCO 80  
BALNEÁRIO JAMBURIU-SC