

ultragaz	REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE	CODIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04
-----------------	---	------------------------------------

CLIENTE: ALVARO VASCONCELOS FLORES ME	Nº: 223
ENDEREÇO: RUA DONA ANA	CEP: 96217010
BAIRRO: BOLAXA	CIDADE: RIO GRANDE
CONTATO:	FONE:

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO
17,4 Kg/cm²	DURAÇÃO 15 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> REPROVADO	0202/2024
<input type="checkbox"/> Hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/> Pneumático			

TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS

PRIMADA	COLETIVA ()	INDEPENDENTE ()
MEDIDOR:	ANDAR ()	TÉRREO ()

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
6,0 Kg/cm²	DURAÇÃO 10 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> REPROVADO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO

mmCA:	DURAÇÃO
-------	---------

Nº DO APTO. / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO. / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO. / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO	TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO	TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO
									0206/2024	

REDE CONECTADA

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
15 Kg/cm²	DURAÇÃO 30 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> REPROVADO

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

ASSINATURAS

<i>Alvaro Vasconcelos</i> NOME DO CLIENTE	<i>Miguel Kemp</i> NOME DO FUNCIONÁRIO	CARIMBO (FORNECEDOR) COM INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GÁS EIRELI R. 1500, 820 - SALA 2003 BLOCO 80 B. CENTRO, CEP: 96.230-26
RG: 26251968281	RG: 5062997581	

Data Início Teste: 25/10/24 Data Finalização Teste: 25/10/24

ULTRAGAZ