

ultragaz**REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE**CÓDIGO: RG-CO.32.04
REVISÃO: 04

CLIENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MICHEL KARAM

ENDEREÇO: AV DOM JOAQUIM

Nº: 287

BAIRRO: TRES VENDAS

CIDADE: PELOTAS

CEP: 96020260

CONTATO:

FUNÇÃO:

FONE:

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO
17.4 kgf/cm ²	DURAÇÃO 15 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> REPROVADO	0202/2026
<input type="checkbox"/> Hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/> Pneumático			

TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS

PRUMADA	COLETIVA ()	INDEPENDENTE ()
MEDEDOR:	ANDAR ()	TÉRREO ()

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
6.0 kgf/cm ²	DURAÇÃO 10 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> REPROVADO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO

minCA:	PRESSÃO	TEMPO	DURAÇÃO

Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO	() TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO	() TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO
									0206/2026	

REDE CONECTADA

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
16.5 kgf/cm ²	DURAÇÃO 30 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> REPROVADO

OBSERVAÇÕES**INFORMAÇÕES AO CLIENTE**

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

ASSINATURAS

142.507.400/0001-071

CARIMBO (FORNECEDOR)

JOAO GARCIA

NOME DO CLIENTE

NOME DO FUNCIONÁRIO

**GRA INSTALAÇÕES E
TRANSPORTES DE GÁS EIRELI**

RG: 882 844 680 15

RG: 506 2997 281

R. 540, 920 - SALA 2003 BLOCO 80

Data Início Teste: 25/10/24

Data Finalização Teste: 25/10/24

ULTRAGAZ

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC