

NOVO CLIENTE



AS BUILT



ADEQUAÇÃO

INFORMAÇÕES DO CLIENTE (LEVANTAMENTO EM CAMPO)

RAZÃO SOCIAL: CHURRASCARIA FAZENDA VELHA LTDA ME

ENDEREÇO: RODOVIA RS 239

Nº: 6950

CIDADE: PAROBE

BAIRRO: COLINA DO LEAO

CEP: 95630000

Nº PROJETO: 03.0232.2408252645.01-GE

BASE INSTALADA: 2408252645.01

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|--|----------------|--|--------------|
| Normas Aplicáveis: | <input checked="" type="checkbox"/> | NBR13523 | <input checked="" type="checkbox"/> | NBR15526 | | NBR15358 | | NBR 14024 |
| Outras normas: | | | | | | Data da Visita | | 10/09/2024 |

Descritivo da central de gás (Levantamento em campo):


Central deverá ser feito reparo no portão, isolar um ponto elétrico no interior da central e substituído a rede de aço de 1/2" que está bem comprometida 7metros de rede. Cliente poderá parar o gás apartir das 14 horas e a montagem só poderá ser de terça até sexta. Trajeto mangueira 15 metros.

PENDENCIAS:

1. Reparo portão central
2. Isolar ponto elétrico dentro da central
3. Substituir rede aço 1/2" que está bem comprometida (7m rede)

Fotos amplas da central de gás + adequações (Mínimo 2 fotos + adequações):

ULTRAGAZ



Nome Projetista:

Nome Cliente:

Tel.:

ULTRAGAZ

