

|   |                                   |                                    |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> NOVO CLIENTE  | <input type="checkbox"/> AS BUILT | <input type="checkbox"/> ADEQUAÇÃO |
| <b>INFORMAÇÕES DO CLIENTE (LEVANTAMENTO EM CAMPO)</b>   |                                   |                                    |
| RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA ZUCCHETTI LTDA  |                                   |                                    |
| ENDEREÇO: RUA OSVALDO ARANHA  |                                   | Nº: 19                             |
| CIDADE: NOVA PRATA  | BAIRRO: SANTA CRUZ                | CEP: 95320000                      |
| Nº PROJETO: 03.0232.2408252519.01-GE  |                                   | BASE INSTALADA: 2408252519.01      |
| Normas Aplicáveis:  | x                                 | NBR13523                           |
|   | x                                 | NBR15526                           |
|   |                                   | NBR15358                           |
|   |                                   | NBR 14024                          |
| Outras normas:  |                                   | Data da Visita                     |
|   |                                   | 21/08/2024                         |
| <p><b><u>Descritivo da central de gás (Levantamento em campo):</u></b></p> <p>Cliente vai isolar janela e tirar ponto elétrico ou fazer uma proteção pra dar distanciamento, ainda não existe ponto de Interligação no local mas alinhamos um local aonde vai ficar central está sendo construída, cliente precisa instalar 2 extintor e colocar porta na central.</p> <p><b>PENDENCIAS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vedar janela</li> <li>2. Retirar ponto elétrico</li> <li>3. Colocar 2 extintores</li> <li>4. Colocar porta na central</li> </ol> |                                   |                                    |
| <p><b><u>Fotos amplas da central de gás + adequações (Mínimo 2 fotos + adequações):</u></b></p>   |                                   |                                    |




|                  |               |       |
|------------------|---------------|-------|
| Nome Projetista: | Nome Cliente: | Tel.: |
|------------------|---------------|-------|

**ULTRAGAZ**

Planos

(R)

x EVADORA



21/08/24

M. P. P.

Edif. 02

ABASTECIMENTO


16mts

Ponto elétrico

3mts

Saia

Fios elétricos



Central 2,10 ALTURA  
1,85 largura  
1 metro profundidade  
Ponto 0,94

Adequação:  
Fios elétricos serão isolados ou Retirados de Luva

ULTRAGAZ

ultragaz - interna

