



NOVO CLIENTE



AS BUILT



ADEQUAÇÃO

INFORMAÇÕES DO CLIENTE (LEVANTAMENTO EM CAMPO)

RAZÃO SOCIAL: FONSECA FRANTZ LTDA ME

ENDEREÇO: R AVAI

Nº:29

CIDADE: CAMPO BOM

BAIRRO: CENTRO

CEP: XXX

Nº PROJETO: AGUARDANDO RG

BASE INSTALADA: AGUARDANDO RG


Normas Aplicáveis:	x	NBR13523	x	NBR15526		NBR15358		NBR 14024
Outras normas:						Data da Visita		11/10/24

Descritivo da central de gás (Levantamento em campo):**PROPOSTO: AMPLIAR 01 B 190****Necessário instalar 2 extintores 20 BC e tampar a vala existente para escoamento da água da chuva****REGULARIZACAO CLIENTE:**

- AMPLIAR CENTRAL
- INSTALAR EXTINTORES
- TAMPAR VALA EXISTENTE

PRAZO: ACOMPANHAR**ACESSO TANQUES: FACIL ACESSO****MELHORA DATA: A COMBINAR****TEMPO DE OBRA: 01 TURNO****TRAJETO MANGUEIRA: 15MTS**

Fotos amplas da central de gás + adequações (Mínimo 2 fotos + adequações):



Nome Projetista: GABRIEL Nome Cliente:XXX Tel.:-----

LISTA DE MATERIAIS DA OBRA

CÓD. ORACLE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE.
2100049	KIT CENTRAL 03 A 15XB190/B125	UN	1
6800015	TUBO 3/4" SCH 5/C	MT	1
1800011	COLETOR DE GLP EM TUBO DE ACO CARBONO SCH 40 MÓDULO III	UN	1
2200092	BUCHA RED 3/4" X 1/2" NPT 150# PR	UN	3
3200037	PIG TAIL COBRE 1/4 X 800MM P45,P90,P190	UN	3
7400019	VALVULA DE RETENCAO 1/2" X 7/16"	UN	3
2300178	TAMPAO 3/4" NPT 300# PR	UN	1
2300086	UNIAO 3/4" NPT 300# PR	UN	1

Nº DE PROJETO: AGUARDANDO RG

ASSINATURA DO PROJETISTA: GABRIEL