

NOVO CLIENTE

AS BUILT

ADEQUAÇÃO

**INFORMAÇÕES DO CLIENTE (LEVANTAMENTO EM CAMPO)**

RAZÃO SOCIAL: GRAMADO PLAZZA CAFÉ LTDA ME

ENDEREÇO: RUA JOAO PETRY

Nº: 166

CIDADE: GRAMADO

BAIRRO: CENTRO

CEP: 95670180

Nº PROJETO: 03.0259.2407251399.01-GE

BASE INSTALADA: 2407251399.01

Normas Aplicáveis:	x	NBR13523	x	NBR15526		NBR15358		NBR 14024
Outras normas:						Data da Visita	11/09/2024	

**Descritivo da central de gás (Levantamento em campo):**

Informada a cliente que no dia da liberação do GLP, ela precisa colocar uma válvula de 2º estágio no ponto de consumo dela. O local onde a cliente tem disponibilidade é em um corredor, atendendo os distanciamentos necessários, irá sobrar de vão livre apenas 0,79 cm deverá ser feito uma rede até o ponto de interligação do cliente que se encontra em pex. Sobre horários de montagem tem que ser bem alinhado pois só tem pessoas apartir das 17horas, mas quando alinhado eles poderão chegar antes. Trajeto mangueira 18 metros.

**PENDENCIAS:**

1. Construir central
2. Instalar extintores

**Fotos amplas da central de gás + adequações (Mínimo 2 fotos + adequações):****ULTRAGAZ**



Nome Projetista:

Nome Cliente:

Tel.:

**ULTRAGAZ**



