

	<b>REGISTRO DE PROJETO - LEVANTAMENTO TÉCNICO</b>	CÓDIGO: RG-CO.22.05 REVISÃO: 02 PÁGINA: 1/5
--	---	---

<input checked="" type="checkbox"/> NOVO CLIENTE	<input type="checkbox"/> AS BUILT	<input type="checkbox"/> ADEQUAÇÃO
--	-----------------------------------	------------------------------------

**INFORMAÇÕES DO CLIENTE (LEVANTAMENTO EM CAMPO)**

RAZÃO SOCIAL: LINDOMAR ALVES CIA LTDA ME		
ENDEREÇO: AV ASSIS BRASIL	Nº: 6947	
CIDADE: PORTO ALEGRE	BAIRRO: SARANDI	CEP: 91140001
Nº PROJETO: 03.0232. <b>240524385601-GE</b>	BASE INSTALADA: <b>240524385601</b>	

Normas Aplicáveis:	<input checked="" type="checkbox"/>	NBR13523	<input checked="" type="checkbox"/>	NBR15526	<input type="checkbox"/>	NBR15358	<input type="checkbox"/>	NBR 14024
Outras normas:						Data da Visita	20/08/24	

Descritivo da central de gás (Levantamento em campo):

**PROPOSTO: 02 B 190 +35 MTS REDE**

**Para colocar os tanques necessário Munck, cliente vai colocar porta e extintor no local.**

**REGULARIZACAO CLIENTE:**

- **COLOCAR PORTA NA CENTRAL**
- **INSTALAR 02 EXTINTORES**
- **FECHAR PAREDE LATERAL A CENTRAL**
- **RETIRAR ENTULHOS PROXIMOS A CENTRAL**

**PRAZO: SEM PRAZO DEFINIDO, FAZER ACOMPANHAMENTO SEMANAL**

**ACESSO TANQUES: FACIL**

**MELHORA DATA: Segunda a sexta das 14h às 17:30**

**TEMPO DE OBRA: 1 DIA**

**TRAJETO MANGUEIRA: 17 MTS**

**Fotos amplas da central de gás + adequações (Mínimo 2 fotos + adequações):**



- REGULARIZACAO**
- CLIENTE:**
- COLOCAR PORTA NA CENTRAL**
- INSTALAR 02 EXTINTORES**
- FECHAR PAREDE LATERAL**
- RETIRAR ENTULHOS PROXIMOS A**



**NECESSARIO MUNCK PARA ENTREGA DE ATIVOS**

REGISTRO DE PROJETO - LEVANTAMENTO  
TÉCNICO

CÓDIGO: RG-CO.22.05  
REVISÃO: 02  
PÁGINA: 3/5

Nome Projetista: RICARDO

Nome Cliente:XXX

Tel.:-----





