

**REGISTRO DE PROJETO - LEVANTAMENTO
TÉCNICO**

CÓDIGO: RG-CO.22.05
REVISÃO: 02
PÁGINA: 1/5

NOVO CLIENTE

AS BUILT

ADEQUAÇÃO

INFORMAÇÕES DO CLIENTE (LEVANTAMENTO EM CAMPO)

RAZÃO SOCIAL: SABOR DA SERRA – GASTRONOMIA LTDA – CAPPELETTI

ENDEREÇO: RUA VEREADOR OTTO SCHEIFLER

Nº:899

CIDADE: CAXIAS DO SUL

BAIRRO: DESVIO RIZZO

CEP: 95110770

Nº PROJETO: 03.0259.2401235934.01-GE

BASE INSTALADA: 2401235934

Normas Aplicáveis:

x

NBR13523

x

NBR15526

NBR15358

NBR
14024

Outras normas:

Data da Visita

02/07/2024

Descritivo da central de gás (Levantamento em campo):

É necessário fazer reboco na alvenaria da central interno e externo. Na entrada do lote existe uma escada de 2 degraus 1 de 20 cm e outro de 25 cm, tem outra entrada na passagem de veículo, porém em direção a central existe um corredor que impossibilita há passagem do carrinho de transporte do tanque, no corredor tem pontos de 0,67cm entre a chaminé e a horta no local, e no portão de acesso 80 cm. Piso do corredor em cerâmica impossibilitando arrastar o B190, possibilidade de quebrar cerâmica. Temos possibilidade de instalação do B190, com caminhão Muck com uma cinta grande, pois tem um muro, em cima gradil e uma cerca elétrica total de 3,30 de altura, calçada de 4 metros de largura.

PENDENCIAS:

- REBOCO DA CENTRAL INTERNO E EXTERNO

Fotos amplas da central de gás + adequações (Mínimo 2 fotos + adequações):



		REGISTRO DE PROJETO - LEVANTAMENTO TÉCNICO		CÓDIGO: RG-CO.22.05 REVISÃO: 02 PÁGINA: 5/5		
N° DE PROJETO:			03.0259.2401235934.01-GE	ASSINATURA DO PROJETISTA:		RICARDO RAMOS