



NOVO CLIENTE



AS BUILT



ADEQUAÇÃO

INFORMAÇÕES DO CLIENTE (LEVANTAMENTO EM CAMPO)

RAZÃO SOCIAL: HERMINIO MARQUEZE CIA LTDA ME

ENDEREÇO: RODOVIA RST 287

Nº: SN

CIDADE: SANTA CRUZ DO SUL

BAIRRO: LINHA SANTA CRUZ

CEP: 96822700

Nº PROJETO: 03.0232. 2408255722.01-GE

BASE INSTALADA.: 2408255722.01

Normas Aplicáveis:	x	NBR13523	x	NBR15526		NBR15358		NBR 14024
Outras normas:						Data da Visita		30/10/24

Descritivo da central de gás (Levantamento em campo):**PROPOSTO: 02 B 190**

Informado ao cliente que deve instalar regulador de segundo estágio nos seus equipamentos na cozinha, por que hoje possui p45 com regulador estágio único

REGULARIZACAO CLIENTE:

- INSTALAR PORTAO

PRAZO: A COMBINAR**ACESSO TANQUES: PELOS FUNDOS DO RESTAURANTE****MELHORA DATA: A COMBINAR****TEMPO DE OBRA: 01 TURNO****TRAJETO MANGUEIRA:20 MTS**

LINK : <https://app2.auvo.com.br/informacoes/tarefa/eef0500c-f8ce-4028-b14e-3cbe20db0678?chave=OncNfHxRyN4oMA1duf9kGg>

Fotos amplas da central de gás + adequações (Mínimo 2 fotos + adequações):



acesso da mangueira abastecimento área aberta e coberta



acesso da mangueira abastecimento



local onde vai ficar o caminhão abastecimento



acesso caminhão abastecimento

Nome Projetista:

WAGNER

Nome Cliente:XXX

Tel.:-----

