

NOVO CLIENTE

AS BUILT

ADEQUAÇÃO

INFORMAÇÕES DO CLIENTE (LEVANTAMENTO EM CAMPO)

RAZÃO SOCIAL: SAES EMPREENDIMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA JOAO MORAIS

Nº: 115

CIDADE: CAMBORIU

BAIRRO: CENTRO

CEP: 88340338

Nº PROJETO: 03.0245.2409256446.01-GE

BASE INSTALADA: 2409256446.01

Normas Aplicáveis:	<input checked="" type="checkbox"/>	NBR13523	<input checked="" type="checkbox"/>	NBR15526	<input type="checkbox"/>	NBR15358	<input type="checkbox"/>	NBR 14024
--------------------	-------------------------------------	----------	-------------------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------	-----------

Outras normas:		Data da Visita	16/09/2024
----------------	--	----------------	------------

Descritivo da central de gás (Levantamento em campo):

Em visita técnica realizada, foi indicado tampar as quatro ventilações atrás da central para atender distanciamento 3,00 do quadro de medidores de energia até vasilhames. E instalar porta.

Fotos amplas da central de gás + adequações (Mínimo 2 fotos + adequações):



Nome Projetista: SERGIO FELIPE

Nome Cliente: ERIVELTON

Tel.:

Projetista:	
Assinatura:	
Cliente:	
Assinatura:	
Data:	
Nº Projeto:	

Adequação:

LISTA DE MATERIAIS DA OBRA

CÓD. ORACLE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE.
2300100	COTOVELO ACO 90GR 300LBS NPT 3 4POL FCX 0033	UN	7
2400021	NIPLE REDUC LATAO 3 4POL NPT X 1 2POL NPT	UN	2
2300559	UNIÃO 3/4" NPT 150 PR	UN	1
2300037	NIPLE DUPLO ACO 3 4POL NPT 300LBS	UN	2
7300012	VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 3/4POL NPT 300LBS	UN	1
2300251	TEE REDUC ACO GALVANIZADO 3/4POL X 1/2POL NPT 150LBS	UN	1
2200195	PLUG FERRO MALEAV. 1/2 NPT	UN	1
5300327	CAIXA DE PROTECAO DA VALVULA DE CORTE GERAL DE ABASTECIMENTO	UN	1
1800006	COLETOR DE GLP EM TUBO DE ACO CARBONO SCH 40 MODULO II SIMPLES CILINDRO 190KG FTM 9007 FTM 9007	UN	1
2200092	BUCHA REDUC 3/4" X 1/2"	UN	2
2300061	TEE ACO 3 4POL NPT 300LBS	UN	1
6800015	TUBO 3/4 S/ COST	MT	3
7300014	VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4POL NPT 300LBS PP	UN	1
7400019	VALVULA DE RETENCAO LATAO P COLETOR 1/2POL X 7/16POL NPT	UN	4
3200037	PIG TAIL DE COBRE 1 4POL COMPR 800MM (P45P90B190)	UN	4
5300213	SUPORTE PARA COLETOR TIPO PAREDE	UN	3
Nº DE PROJETO:	03.0245.2409256446.01-GE	ASSINATURA DO PROJETISTA:	