



RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA

COND EDIF RES E COM LONDON LAKE

Tubulação

2024



Logo/Carimbo da Empresa

Nº. Relatório fornecedor

TUBULAÇÃO 2023

IDENTIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO:

Proprietário: ULTRAGAZ/SC

Cliente: COND EDIF RES E COM LONDON LAKE

Endereço de Instalação: RUA 2500, 450 - CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Etiqueta de identificação: -

TIPO DE TUBULAÇÃO

Fluido de serviço: GLP

Temperatura de operação: - 21° e < 65°

Pressão de operação: 1,5 kgf/cm²

Diâmetros: 3/4"

Material: Aço Carbono

Descrição:

Rede líquida 3/4"

Identificação do instrumento (manômetro):

NA

Identificação do instrumento (válvula):

NA

CARACTERÍSTICAS DA INSPEÇÃO


Inspeção periódica iniciada em 22/08/2024 e finalizada em 22/08/2024


DESCRIÇÃO E RESULTADO DAS INSPEÇÕES

Resultado exame: Apto

PLANO DE INSPEÇÃO:

Inspeção conforme exame interno a cada 6 anos.

	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE TUBULAÇÃO CONFORME NR-13	Código: RG-CO.52.07 Revisão: 01 Página: 2/4
---	--	---

	Logo/Carimbo da Empresa	Nº. Relatório fornecedor TUBULAÇÃO 2023
---	-------------------------	--

CONCLUSÃO

Verificado que a tubulação não possui vazamento. Apta para operação.

RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

NA

DATAS PREVISTAS PARA PRÓXIMAS INSPEÇÕES

Inspeção: 22/08/2030

FOTOS:






Logo/Carimbo da Empresa

Nº. Relatório fornecedor
TUBULAÇÃO 2023



	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE TUBULAÇÃO CONFORME NR-13		Código: RG-CO.52.07 Revisão: 01 Página: 4/4
		Logo/Carimbo da Empresa	N°. Relatório fornecedor TUBULAÇÃO 2023

RELAÇÃO PARCIAL DE EXIGÊNCIAS DA NR-13

ABREVIACIONES

P = Possui; NP = Não possui; NA = Não aplicável; I = incompleto

ITEM DA NR-13	DESCRIPCIÓN	SITUACION
13.6.1.1	Programa e plano de inspeção	P
13.6.1.2	Dispositivo de segurança contra sobre pressão na tubulação	NA
13.6.1.3	Instrumento que indique a pressão de operação	NA
13.6.1.4 a, b	Especificações e fluxograma da tubulação	P
13.6.1.4 c	Projeto de Alteração ou Reparo	NA

Local e data:

Balneário Camboriu, 22/08/2024

Empresa Contratada:
 GRA Instalações e Transportes de Gás Eireli
 ENG. MIGUEL EDUARDO SUDBRACK
 CREA SC 192948-0
 N.º da ART 9261454-7

Assinatura Engenheiro (PH)