



RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA

GRUPO K1 SA

Tubulação

2024

	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE TUBULAÇÃO CONFORME NR-13	Código: RG-CO.52.07 Revisão: 01 Página: 1/4
	Logo/Carimbo da Empresa Nº. Relatório fornecedor TUBULAÇÃO 2024	

IDENTIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO:

Proprietário: ULTRAGAZ/RS
Cliente: GRUPO K1 SA
Endereço de Instalação: RUA EMANCIPAÇÃO, 2000 - INDUSTRIAL
Etiqueta de identificação: -

TIPO DE TUBULAÇÃO

Fluido de serviço: GLP
Temperatura de operação: - 21° e < 65°
Pressão de operação: 1,5 kgf/cm²
Diâmetros: 1", 3/4"
Material: Aço Carbono

Descrição:

Rede vapor e líquida bitolas 1" e 3/4"

Identificação do instrumento (manômetro):

PI-1511 (PIT STOP)

Identificação do instrumento (válvula):

PSV-362 (PIT STOP)

CARACTERÍSTICAS DA INSPEÇÃO

Inspeção periódica iniciada em 09/09/2024 e finalizada em 09/09/2024


DESCRIÇÃO E RESULTADO DAS INSPEÇÕES

Resultado exame: Apto

PLANO DE INSPEÇÃO:

Inspeção conforme exame interno a cada 4 anos.

	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE TUBULAÇÃO CONFORME NR-13	Código: RG-CO.52.07 Revisão: 01 Página: 2/4
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

	Logo/Carimbo da Empresa	Nº. Relatório fornecedor TUBULAÇÃO 2024
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------------

CONCLUSÃO

Verificado que a tubulação não possui pontos de vazamento. Apta a operar

RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

NA


DATAS PREVISTAS PARA PRÓXIMAS INSPEÇÕES

Inspeção: 09/09/2028

FOTOS:



	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE TUBULAÇÃO CONFORME NR-13	Código: RG-CO.52.07 Revisão: 01 Página: 3/4
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

	Logo/Carimbo da Empresa N°. Relatório fornecedor TUBULAÇÃO 2024
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------



	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE TUBULAÇÃO CONFORME NR-13		Código: RG-CO.52.07
			Revisão: 01
			Página: 4/4
	Logo/Carimbo da Empresa	Nº. Relatório fornecedor	
			TUBULAÇÃO 2024

RELAÇÃO PARCIAL DE EXIGÊNCIAS DA NR-13

ABREVIACIONES

P = Possui; NP = Não possui; NA = Não aplicável; I = incompleto

ITEM DA NR-13	DESCRIPÇÃO	SITUAÇÃO
13.6.1.1	Programa e plano de inspeção	P
13.6.1.2	Dispositivo de segurança contra sobre pressão na tubulação	P
13.6.1.3	Instrumento que indique a pressão de operação	P
13.6.1.4 a, b	Especificações e fluxograma da tubulação	P
13.6.1.4 c	Projeto de Alteração ou Reparo	NA

Local e data:

Canoas, 09/09/2024

Empresa Contratada:
GRA Instalações e Transportes de Gás Eireli
ENG. MIGUEL EDUARDO SUDBRACK
CREA RS038959
N.º da ART 13362582

Assinatura Engenheiro (PH)