



RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA

EDIFICIO MONT BLANC RESIDENCE

Tubulação

2024



Logo/Carimbo da Empresa

Nº. Relatório fornecedor
TUBULAÇÃO 2024**IDENTIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO:**

Proprietário: ULTRAGAZ/SC

Cliente: EDIFICIO MONT BLANC RESIDENCE

Endereço de Instalação: RUA NOVA TRENTO, 235 - JOINVILLE - SC

Etiqueta de identificação: -

TIPO DE TUBULAÇÃO

Fluido de serviço: GLP

Temperatura de operação: - 21° e < 65°

Pressão de operação: 1,5 kgf/cm²

Diâmetros: 3/4"

Material: Aço Carbono

Descrição:

Rede líquida 3/4"

Identificação do instrumento (manômetro):

NA

Identificação do instrumento (válvula):

NA

CARACTERÍSTICAS DA INSPEÇÃO



Inspeção periódica iniciada em 04/09/2024 e finalizada em 04/09/2024

DESCRIÇÃO E RESULTADO DAS INSPEÇÕES

Resultado exame: Apto

PLANO DE INSPEÇÃO:

Inspeção conforme exame interno a cada 6 anos.

| | | |
|---|--|---|
|  | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE TUBULAÇÃO CONFORME NR-13 | Código: RG-CO.52.07 Revisão: 01 Página: 2/4 |
|  | Logo/Carimbo da Empresa Nº. Relatório fornecedor TUBULAÇÃO 2024 | |

CONCLUSÃO

Verificado que a tubulação não possui vazamento. Apta para operação.

RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

NA

DATAS PREVISTAS PARA PRÓXIMAS INSPEÇÕES

Inspeção: 04/09/2030



FOTOS:





Logo/Carimbo da Empresa | Nº. Relatório fornecedor
TUBULAÇÃO 2024



| | | | |
|---|---|-------------------------|---|
|  | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE TUBULAÇÃO CONFORME NR-13 | | Código: RG-CO.52.07 Revisão: 01 Página: 4/4 |
| |  | Logo/Carimbo da Empresa | N°. Relatório fornecedor TUBULAÇÃO 2024 |

RELAÇÃO PARCIAL DE EXIGÊNCIAS DA NR-13

ABREVIACIONES

P = Possui; NP = Não possui; NA = Não aplicável; I = incompleto

| ITEM DA NR-13 | DESCRIPCIÓN | SITUACION |
|---------------|--|-----------|
| 13.6.1.1 | Programa e plano de inspeção | P |
| 13.6.1.2 | Dispositivo de segurança contra sobre pressão na tubulação | NA |
| 13.6.1.3 | Instrumento que indique a pressão de operação | NA |
| 13.6.1.4 a, b | Especificações e fluxograma da tubulação | P |
| 13.6.1.4 c | Projeto de Alteração ou Reparo | NA |
| | | |

Local e data:

Balneário Camboriu, 04/09/2024

Empresa Contratada:
 GRA Instalações e Transportes de Gás Eireli
 ENG. MIGUEL EDUARDO SUDBRACK
 CREA SC 192948-0
 N.º da ART 13362582

Assinatura Engenheiro (PH)