



## LAUDO TESTE HIDROSTÁTICO

Este documento tem como objetivo apresentar as informações pertinentes em relação ao Teste Hidrostático em vaso de pressão GLP.

Proprietário: Ultragaz/SP

Cliente: CAMBARA SA PRODUTOS FLORESTAIS

Endereço De Instalação: RUA OSVALDO KROEFF, SN - CENTRO

Localização do Vaso: CAMBARÁ DO SUL - RS

### Dados do ativo

Fabricante: Trinity

Número de identificação: 160910

Ano de fabricação: 1997

### Dados do teste hidrostático

Pressão aplicada: 24,5 kgf/cm<sup>2</sup>

Tempo teste: 60 min

Equipamento utilizado: Manômetro 0 a 40 kgf/cm<sup>2</sup> - TAG: CSP05

Executado conforme: ASME UG99



## Resultado

Vaso de pressão apto para operação

---

MIGUEL EDUARDO SUDBRACK

CREA RS038959

N.º da ART 13402321

Canoas, 30 de agosto de 2024