



SIMBOLOGIA	
	Dispositivo de resgate simples
	Caixa de Mangote, contendo Registro Globo ou Eufonia de 25mm (1") ligada a mangote semi-rígido e Registro Globo e adaptador Storz de 40mm (1 1/2")
	Extintor PQ Químico Tipo BC
	Extintor PQ Químico Tipo ABC
	Ativador Manual do Sistema de Alarme
	Central de Alarme de Incêndio
	Direção do Fluxo da Rota de Saída
	Saída Final da Rota
	Percurso até a Saída
	Parede Corta-Fogo TRRF 2 horas

CÓDIGO DAS SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (conforme RT CBMRS Nº 12 / 2021)				
CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICAÇÃO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
S1 200x150		ORIENTAÇÃO DE SENTIDO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA		Indicar o sentido de uma rota de fuga para frente
S3 200x150				
S6 200x150		SAÍDA DE EMERGÊNCIA		Indicar o sentido de uma rota de fuga no acesso às rampas
S7 200x150				
S8 200x150		ESCALADA DE EMERGÊNCIA	Forma: Retângulo Fundo: Verde Pictograma: Fotoluminescente	
S9 200x150				Indicar o sentido da rota de fuga no acesso e no interior da escada de emergência
S10 200x150				
S11 200x150		SAÍDA DE EMERGÊNCIA		
S12 200x150				Indicação de saída de emergência, utilizada como complementação do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos)
S17 200x200		NÚMERO DO PAVIMENTO	Símbolo: Retângulo ou Quadrado Fundo: Verde Pode ser formado pela associação de duas placas. Por exemplo: 1º e 5º - 1º SS	Indicação do pavimento, no interior da escada (passarela)
S19 200x150		INSTRUÇÕES PARA PORTA CORTA-FOGO	Forma: Retângulo Fundo: Verde Pictograma: Fotoluminescente	Indicar que a Porta Corta-Fogo deve ser mantida fechada, porém desbloqueada
S27 200x300		INDICAÇÃO DE ÁREA DE RESGATE	Forma: Quadrado Fundo: Azul Pictograma: Fotoluminescente	Indicar a área de resgate para pessoas com mobilidade reduzida no interior da escada de emergência.
C1 200x150		SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR	Forma: Retângulo Fundo: Verde Pictograma: Fotoluminescente	Indicar a localização de área admitida na edificação e/ou recinto
E5 200x200		EXTINTOR DE INCÊNDIO	Forma: Retângulo ou Quadrado Fundo: Vermelho Pictograma: Fotoluminescente	Indicação de localização dos extintores de incêndio

PLANTA DE SITUAÇÃO

5	2012/2023	- Atualização
4	08/10/2023	- Atendimento às solicitações do SOLOBMS
3	28/09/2023	- Atendimento às solicitações do SOLOBMS
2	23/08/2023	- Atendimento às solicitações do SOLOBMS
1	03/08/2023	- Atendimento às solicitações do SOLOBMS
REVISÃO	DATA	DISCRIMINAÇÃO

DIOGO CAPUTTI

ARQUITETO

Fone: (51) 996273379 - caputtiarquitectura@gmail.com
Rua Para Loureiros, 167-402 - Porto Alegre/RS

4/4

TÍTULO	EDIFÍCIO RESIDENCIAL	PROJETO	PPCI
OBJETO	Rua Dr. Pereira Neto, 144	ESCALA	1:1000
DATA	ABRIL/2023	EXPERIENTE ORÇÃO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	Arquiteto Diogo Caputti - CAU 16752-6	PROFSSIONAL	ÉOS 144 Administração e Incorporação SPE LTDA
PROFSSIONAL		PROJETO	