

CENTRAL DE GÁS COM CAPACIDADE PARA 6+6 P45kg (540kg de GLP)

- ATENDE À NORMA NBR 13523
- PAREDES DA CENTRAL DE GÁS E EM ALVENARIA RESISTENTE A DUAS HORAS DE FOGO;
- COBERTURA DA CENTRAL EM L.A.E. DE CONCRETO RESISTENTE A DUAS HORAS DE FOGO;
- PORTAS DA CENTRAL EM ESQUADRIAS METÁLICAS, TOTALMENTE VENTILADAS;

COLETOR PARA 12 P45 COM INVERSOR



ITEM	ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL	QTD.
01	PIG TAIL P45 0,50m	06
02	VÁLVULA DE RETENÇÃO 1/2" NPT	12
03	TUBO COLETOR EM AÇO SCH 80 3/4" S/C	3,80m
04	VÁLVULA ESFÉRICA AÇO-CARBONO CLASSE 300lb 3/4"	02
05	NIPLE 3/4"x1/2" NPT 300lb TUPY	02
06	INVERSOR AUTOMÁTICO P45 com visor; P:1,5kgf/cm² Q: 10,0 kg/h	01
07	CAPS 300 lb 3/4" NPT	02
08	TUBO MULTICAMADAS 26mm	-
09	COTOVELO 26mm x 1/2" RM	01
10	PIG TAIL P45 1,0m	06
11	MEIA LUVA DE AÇO PARA SOLDA 1/2"NPT	12

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	PROJETISTA	AUTORIZADO
00	14.11.21	LANÇAMENTO INICIAL	ELPIDIO	ZAIRO

PROJ. ELPIDIO	A1	CLIENTE SPIEKLER INCORPORAÇÕES LTDA.	
HELP ENGENHARIA		ENDEREÇO RUA JOSÉ GOMES, 291 PORTO ALEGRE - RS	CONTEÚDO PAVTO. TÉRREO
		ENG. RESP. – CREA:RS ELPIDIO FERREIRA TEIXEIRA JUNIOR - 107602	
		ESCALA(S) INDICADAS / DATA 05/11/2021	PROJETO SPI-GAS-1-TER-PE-R00 / REV. 00

Fone: (051) 99974-4183 - email: elpidiofrtj@gmail.com